

# Vyhodnotenie energetickej účinnosti verejného rozvodu tepla za rok 2021

Prevádzkovateľ verejného rozvodu tepla:

Enerbyt s.r.o.

Adresa:

Lipová 1 , 943 01 Štúrovo

IČO :

36753491

ROK	Označenie rozvodu tepla	Teplonosná látka	Množstvo dodaného tepla do rozvodu tepla	Množstvo tepla na výstupe rozvodu tepla	Energetická účinnosť	Komentár
			MWh	MWh	%	
2021	primárny okruh CZT	horúca voda	22 687,590	21 072,690	92,882%	
2021	Sekundárny rozvod POS1	teplá voda	2 284,680	2 210,200	96,740%	U sekundárnych rozvodov tepla v účinnosti rozvodov je započítaná aj účinnosť odovzdávacích staníc tepla, nakoľko merače tepla sú na vstupe OST
2021	Sekundárny rozvod POS2	teplá voda	2 048,750	1 907,570	93,109%	
2021	Sekundárny rozvod POS3	teplá voda	1 856,400	1 719,398	92,620%	
2021	Sekundárny rozvod POS4	teplá voda	3 276,100	3 059,250	93,381%	
2021	Sekundárny rozvod SOS	teplá voda	1 127,000	1 052,390	93,380%	
2021	Sekundárny rozvod VS1	teplá voda	257,640	241,070	93,569%	
2021	Sekundárny rozvod VS2	teplá voda	677,880	662,230	97,691%	
2021	Sekundárny rozvod VS3	teplá voda	607,740	606,870	99,857%	
2021	Sekundárny rozvod VS4	teplá voda	590,910	565,210	95,651%	
2021	Sekundárny rozvod MŠO	teplá voda	265,800	256,290	96,422%	