

# Vyhodnotenie energetickej účinnosti verejného rozvodu tepla za rok 2022

Prevádzkovateľ verejného rozvodu tepla:

Enerbyt s.r.o.

Adresa:

Lipová 1 , 943 01 Štúrovo

IČO :

36753491

ROK	Označenie rozvodu tepla	Teplonosná látka	Množstvo dodaného tepla do rozvodu tepla	Množstvo tepla na výstupe rozvodu tepla	Energetická účinnosť	Komentár
			MWh	MWh	%	
2022	primárny okruh CZT	horúca voda	18 969,199	17 545,419	92,494%	
2022	Sekundárny rozvod POS1	teplá voda	1 819,070	1 739,600	95,631%	U sekundárnych rozvodov tepla v účinnosti rozvodov je započítaná aj účinnosť odovzdávacích staníc tepla, nakoľko merače tepla sú na vstupe OST
2022	Sekundárny rozvod POS2	teplá voda	1 636,150	1 512,510	92,443%	
2022	Sekundárny rozvod POS3	teplá voda	1 421,600	1 319,610	92,826%	
2022	Sekundárny rozvod POS4	teplá voda	2 562,400	2 398,900	93,619%	
2022	Sekundárny rozvod SOS	teplá voda	862,550	804,540	93,275%	
2022	Sekundárny rozvod VS1	teplá voda	205,880	189,870	92,224%	
2022	Sekundárny rozvod VS2	teplá voda	548,780	537,810	98,001%	
2022	Sekundárny rozvod VS3	teplá voda	489,970	487,190	99,433%	
2022	Sekundárny rozvod VS4	teplá voda	468,550	446,630	95,322%	
2022	Sekundárny rozvod MŠO	teplá voda	241,980	235,650	97,384%	